




**DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA CANTAREIRA PARA CONTROLE DE CHEIAS**

| DATA DA EMISSÃO DO BOLETIM: |                         | 05/01/2014    |               | SITUAÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA: |             | <b>Normal</b>             |              | HORA DE REFERÊNCIA DOS DADOS: |           | 8:00       |         |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|------------|---------|
| REPRESA                     | TENDÊNCIA PROXIMOS DIAS | NÍVEL (m)     |               | VOLUME ARMAZENADO (%)            | CHUVA (mm)  | VAZÃO (m <sup>3</sup> /s) |              |                               | RESTRIÇÃO | OBSERVAÇÃO |         |
|                             |                         | 4/1/14        | 5/1/14        |                                  |             | AFLUENTE                  | DESCARREGADA |                               |           |            | JUSANTE |
| JAGUARI/JACAREÍ             | ↓                       | <b>828,33</b> | <b>828,28</b> | <b>23,2</b>                      | <b>7,0</b>  | <b>9,0</b>                | <b>1,21</b>  | <b>1,00</b>                   | ATENDE    |            |         |
| CACHOEIRA                   | ↓                       | <b>817,04</b> | <b>816,98</b> | <b>45,0</b>                      | <b>1,0</b>  | <b>26,9</b>               | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>                   | ATENDE    |            |         |
| ATIBAINHA                   | ↑                       | <b>783,98</b> | <b>783,99</b> | <b>41,2</b>                      | <b>0,0</b>  | <b>32,4</b>               | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>                   | ATENDE    |            |         |
| PAIVA CASTRO                | =                       | <b>744,66</b> | <b>744,72</b> | <b>48,7</b>                      | <b>46,6</b> | <b>33,0</b>               | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>                   | ATENDE    |            |         |

**OBSERVAÇÕES GERAIS DO SISTEMA CANTAREIRA: Nas ilustrações abaixo, os dados referem-se às 8h00.**



| REPRESA         | SITUAÇÃO DE OPERAÇÃO - N.A (m) <sup>(b)</sup> |                 |                 | VAZÕES DE RESTRIÇÃO (m <sup>3</sup> /s) |                |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|----------------|
|                 | Normal <sup>(a)</sup>                         | Atenção         | Emergencial     | Julho-Novembro                          | Dezembro-Junho |
| Jaguari/Jacareí | até 841,00                                    | acima de 841,00 | acima de 844,00 | 40                                      | 100            |
| Cachoeira       | até 820,00                                    | 820,01-821,88   | acima de 821,88 | 5                                       | 7              |
| Atibainha       | até 786,00                                    | 786,01-786,72   | acima de 786,72 | 5                                       | 11             |
| Paiva Castro    | até 745,00                                    | 745,01-745,61   | acima de 745,61 | 1                                       | 10             |

(a) N.A máximos operacionais para Dezembro de 2013.

(b) RESOLUÇÃO CONJUNTA ANA/DAEE Nº 614, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2010

Esta Declaração atende o Artigo 2º da Resolução, definida no parágrafo 1º, que durante o período de controle de cheias, a Sabesp deverá emitir diariamente, a Declaração de Situação de Operação do Sistema Cantareira para Controle de Cheias.

Art. 3º A Situação de Operação Normal é aquela em que os reservatórios do Sistema Cantareira encontram-se operando em cotas iguais ou inferiores às dos seus respectivos níveis de água máximos operacionais definidos mensalmente pelo DAEE.

Art. 4º A Situação de Operação em Atenção é aquela em que um ou mais reservatórios do Sistema Cantareira estão operando em cotas entre seus níveis de água máximos operacionais e seus níveis de água máximos normais.

Art. 5º A Situação de Operação Emergencial é aquela em que um ou mais reservatórios do Sistema Cantareira estão operando em cotas acima de seus respectivos níveis de água máximos normais.