


**DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA CANTAREIRA PARA CONTROLE DE CHEIAS**

|                                    |                   |   |               |                                      |             |
|------------------------------------|-------------------|---|---------------|--------------------------------------|-------------|
| <b>DATA DA EMISSÃO DO BOLETIM:</b> | <b>18/01/2014</b> | <b>SITUAÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA:</b> | <b>Normal</b> | <b>HORA DE REFERÊNCIA DOS DADOS:</b> | <b>8:00</b> |
|------------------------------------|-------------------|---|---------------|--------------------------------------|-------------|

| REPRESA         | TENDÊNCIA PRÓXIMOS DIAS | NÍVEL (m)     |               | VOLUME ARMAZENADO (%) | CHUVA (mm)  | VAZÃO (m <sup>3</sup> /s) |              |             | OBSERVAÇÃO |           |
|-----------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------------------|--------------|-------------|------------|-----------|
|                 |                         | 17/1/14       | 18/1/14       |                       |             | AFLUENTE                  | DESCARREGADA |             |            | RESTRIÇÃO |
|                 |                         |               |               |                       |             | 18/1/14                   | 17/1/14      | 18/1/14     |            | JUSANTE   |
| JAGUARI/JACAREÍ | ↓                       | <b>827,48</b> | <b>827,42</b> | <b>20,1</b>           | <b>0,0</b>  | <b>13,6</b>               | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b> | ATENDE     |           |
| CACHOEIRA       | ↑                       | <b>817,20</b> | <b>817,26</b> | <b>47,7</b>           | <b>0,6</b>  | <b>36,7</b>               | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b> | ATENDE     |           |
| ATIBAINHA       | ↑                       | <b>784,13</b> | <b>784,21</b> | <b>45,7</b>           | <b>22,0</b> | <b>41,6</b>               | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b> | ATENDE     |           |
| PAIVA CASTRO    | =                       | <b>744,66</b> | <b>744,54</b> | <b>38,8</b>           | <b>1,8</b>  | <b>25,5</b>               | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b> | ATENDE     |           |

**OBSERVAÇÕES GERAIS DO SISTEMA CANTAREIRA: Nas ilustrações abaixo, os dados referem-se às 8h00.**



| REPRESA         | SITUAÇÃO DE OPERAÇÃO - N.A (m) <sup>(b)</sup> |                 |                 | VAZÕES DE RESTRIÇÃO (m <sup>3</sup> /s) |                |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|----------------|
|                 | Normal <sup>(a)</sup>                         | Atenção         | Emergencial     | Julho-Novembro                          | Dezembro-Junho |
| Jaguari/Jacareí | até 841,00                                    | acima de 841,00 | acima de 844,00 | 40                                      | 100            |
| Cachoeira       | até 820,00                                    | 820,01-821,88   | acima de 821,88 | 5                                       | 7              |
| Atibainha       | até 786,00                                    | 786,01-786,72   | acima de 786,72 | 5                                       | 11             |
| Paiva Castro    | até 745,00                                    | 745,01-745,61   | acima de 745,61 | 1                                       | 10             |

(a) N.A máximos operacionais para Janeiro de 2014.

(b) RESOLUÇÃO CONJUNTA ANA/DAEE Nº 614, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2010

Esta Declaração atende o Artigo 2º da Resolução, definida no parágrafo 1º, que durante o período de controle de cheias, a Sabesp deverá emitir diariamente, a Declaração de Situação de Operação do Sistema Cantareira para Controle de Cheias.

Art. 3º A Situação de Operação Normal é aquela em que os reservatórios do Sistema Cantareira encontram-se operando em cotas iguais ou inferiores às dos seus respectivos níveis de água máximos operacionais definidos mensalmente pelo DAEE.

Art. 4º A Situação de Operação em Atenção é aquela em que um ou mais reservatórios do Sistema Cantareira estão operando em cotas entre seus níveis de água máximos operacionais e seus níveis de água máximos normais.

Art. 5º A Situação de Operação Emergencial é aquela em que um ou mais reservatórios do Sistema Cantareira estão operando em cotas acima de seus respectivos níveis de água máximos normais.