

Sala de Situação PCJ


Relatório Síntese dos Dados Hidrométricos da Bacia do Rio Piracicaba – 27/12/2025

Postos da Rede Telemétrica e Captações Municipais nas Bacias PCJ



LEGENDA

- Postos Pluviométricos SABESP
- ▲ Postos Telemétricos SP-ÁGUAS/SAISP
- Sedes Municipais
- Captações Municipais
- ~ Hidrografia
- Limite das Bacias PCJ



REDE TELEMÉTRICA NA BACIA DO RIO PIRACICABA

27/12/2025

Nomenclatura no mapa	Rio / Posto de medição	Código do Posto	Chuva acumulada das 7h de 26/12/2025 às 7h de 27/12/2025	Vazão às 07h	Vazão média do mês atual	Vazão média do mês (série histórica)
			(mm)	(m³/s)	(m³/s)	(m³/s)
593	Rio Cachoeira / Cachoeira Montante / Piracaia	E3-269T / 3E-122T	0,20	2,30	3,38	5,24
724	Rio Atibaia / Atibaia Montante / Piracaia	E3-268T/3E-121T	25,50	1,63	1,96	2,58
53	Rio Cachoeira Captação Piracaia / Piracaia	E3-110T / 3E-116T	8,20	**	**	1,45
80	Rio Atibaia em Nazaré Paulista	E3-121T / 3E-089T	0,00	6,55	3,76	2,34
54	Rio Atibaia em Atibaia / Atibaia	E3-111T / 3E-063T	0,00	9,04	10,01	10,09
55	Rio Atibaia no Bairro da Ponte / Itatiba	D3-048T / 3D-006T	0,00	11,17	17,46	24,82
56	Rio Atibaia Captação Valinhos / Valinhos	D3-051T / 3D-007T	0,00	10,08	18,89	25,53
59	Rio Atibaia em Desembargador Furtado / Campinas	D3-055T / 3D-003T	0,00	8,87	20,70	32,44
57	Rio Atibaia Acima de Paulínia / Paulínia	D4-120T / 4D-009RT	4,75	8,99	25,24	35,71
52	Rio Jaguari em Guaripocaba / Bragança Paulista	D3-047T / 3D-015T	15,00	7,06	1,84	6,75
138	Rio Jaguari em Buenópolis / Morungaba	D3-040T / 3D-009T	0,75	2,90	6,86	14,91
49	Rio Jaguari em Jaguariúna / Jaguariúna	D3-045T / 3D-008T	0,00	3,73	8,45	16,81
50	Rio Camanducaia em Dal Bo / Jaguariúna	D3-044T / 3D-001T	0,00	3,88	8,86	17,81
818	Rio Jaguari - Rod. Prof. Zeferino Vaz / Paulínia	-	**	**	**	35,42
48	Rio Jaguari em Usina Ester / Cosmópolis	D4-052T / 4D-001T	0,00	11,78	21,27	43,62
863	Rio Jaguari - Captação de Limeira	D4-070 / 4D-008	0,00	*	*	***
713	Rio Piracicaba em Aimeratá / Americana	D4-135T / 4D-043T	0,80	30,60	68,93	79,11
599	Rio Piracicaba em Santa Bárbara D' Oeste	-	0,25	23,39	72,53	89,63
46	Rio Piracicaba em Piracicaba / Piracicaba	D4-095T / 4D-015T	0,00	23,83	75,00	123,25
84	Rio Piracicaba em Artemis	D4-061T / 4D-007T	0,00	36,41	94,38	137,65
793	Rio Jaguari / Pires / Extrema-MG	D3-075T / 3D-016T	18,60	8,00	10,02	21,07
1000196	Barragem Jacaré / Descarga PCJ	1000196	35,60	1,50 ¹	0,38	4,26 ²
1000885	Barragem Jaguari - Vargem / Descarga PCJ	1000015	41,60			
1000197	Barragem Cachoeira / Descarga PCJ	1000197	5,00			
1000198	Barragem Atibaia / Descarga PCJ	1000198	0,00			
1000199	Desemboque do Túnel 5	1000199	0,00	26,53	20,87	24,02 ²
-	Transposição EEAB PS-SC ³	-	**	8,48	7,85	***

* Postos telemétricos com indisponibilidade de dados.

** Postos sem dados de vazão.

*** Postos com instalação recente, não possuindo série histórica adequada.

¹ Vazão descarregada média diária.

² Média histórica da descarga de fundo e vazão vertida.

³ Vazão da transposição entre as barragens Jaguari (Paraíba do Sul) - Atibaia.

Vazões médias móveis de quinze dias consecutivos e vazões médias diárias nas Bacias PCJ

Postos de Controle	Vazão média móvel de 15 dias consecutivos (m³/s) (07h de 12/12 às 07h de 27/12)	Vazão mínima média móvel de quinze dias consecutivos (m³/s) *	Vazão média diária (m³/s) (07h dia anterior às 07h dia atual)	Vazão mínima média diária (m³/s) *
Rio Atibaia em Atibaia (m³/s)	9,4	2,0	8,6	2,0
Rio Atibaia Cap. Valinhos (m³/s)	22,0	11,0	9,5	10,0
Rio Jaguari em Buenópolis (m³/s)	8,2	2,0	3,1	2,0

Vazões médias de retirada na Estação Elevatória de Santa Inês - Período Úmido de 2025/2026

Faixa de operação Dezembro/2025	Vazão média diária (m³/s) (07h dia anterior às 07h dia atual)	Vazão média mensal (m³/s) (07h 1º dia do mês às 07h dia atual)	Vazão máxima média mensal autorizada (m³/s) ⁺¹
FAIXA 4 - Restrição	22,00	24,64	23,00

* Limites estabelecidos pela Resolução Conjunta ANA/DAEE Nº 925, de 29 de Maio de 2017.

⁺¹ Conforme §2º do Art. 4º da Resolução Conjunta ANA/DAEE Nº 925/2017 a vazão bombeada do reservatório Jaguari, localizada na bacia do rio Paraíba do Sul, poderá ser acrescida à vazão máxima média mensal autorizada de retirada da SABESP, respeitando o limite outorgado.



AGÊNCIA DE ÁGUAS DO ESTADO DE SÃO PAULO